



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010305505087

委托人名称、地址

建兴电机株式会社

(Jang-an-dong) 183, Hancheon-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

生产者(制造商)名称、地址

建兴电机株式会社

(Jang-an-dong) 183, Hancheon-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

生产企业名称、地址

建兴电机株式会社

(Jang-an-dong) 183, Hancheon-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

产品名称和系列、规格、型号

按钮开关

KPB16,KSL16,KBL16,KEPB16,KEBL16(型号解释详见附件);Uimp:1.5kV; Ui:250V;
Ue:250V; Ie:3A; Ith:3A; 使用类别:AC-15; 安装孔径: Φ16, IP40

产品标准和技术要求

GB/T14048. 5-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019年05月28日 有效期至: 2021年09月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011年10月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2011010305505087

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

KUN HUNG ELECTRIC CO.,LTD.
(Jang-an-dong)183,Hancheon-ro,Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

KUN HUNG ELECTRIC CO.,LTD.
(Jang-an-dong)183,Hancheon-ro,Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

KUN HUNG ELECTRIC CO.,LTD.
(Jang-an-dong)183,Hancheon-ro,Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Push-button Switch
KPB16,KSL16,KBL16,KEPB16,KEBL16;Uimp:1.5kV; Ui:250V; Ue:250V; Ie:3A; Ith:3A; AC
-15; φ16, IP40

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: May.28,2019

Valid until: Sep.28,2021

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Oct.20,2011

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2011010305505087

纸 号: 2218958

型号解释:

控制按钮开关

KPB 16 □□-□□

①②③④

① -: round 圆形 | S: Square 方形 | R: Rectalgar 矩形

② M: Momentary action 瞬间动作 | A: Alternate action 交替动作

③ R: red 红 | G: green 绿 | Y: yellow 黄 | O: orange 橙 | W: white 白 | B: blue 蓝

④ 1: 1C contact | 2: 2C contact

选择按钮开关

KSL 16 □□-□□□□

①②③④⑤⑥

① -: Round 圆形 | S: Square 方形 | R: Rectalgar 矩形

② S2: 2 step (manual return) | S3: 3 step(manual return) | AS3: 3 step(Automatic return) |

K2: 2 Step(manual return with key) | K3: 3 Step(manual return with key) |

AK3: 3 step(automatic return with key)

③ -: no illumination | F: filament lamp | L:LED lamp

④ Lamp voltage 1C: 6V | 2C: 12V | 3C: 24V

⑤ R: red 红 | G: green 绿 | Y: yellow 黄 | O: orange 橙 | W: white 白 | B: blue 蓝

⑥ 1: 1C contact | 2: 2C contact

紧急按钮开关

KEPB 16 □-□□

①②③

① ER: push-lock & turn reset

② R: red 红 | G: green 绿 | Y: yellow 黄

③ 1A: 1A contact | 2A: 2A contact | 1B: 1B contact | 2B: 2B contact | 1A1B: 1A1B contact

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2011010305505087

纸 号：2218958

紧急指示按钮开关

KEBL 16 □-□□□□

① ②③④⑤

- ① ER: push-lock & turn reset
- ② -: filament lamp | L: LED lamp
- ③ Lamp voltage 1C: 6V | 2C: 12V | 3C: 24V
- ④ R: red 红 | G: green 绿 | Y: yellow 黄
- ⑤ 1A: 1A contact | 2A: 2A contact | 1B: 1B contact | 2B: 2B contact | 1A1B: 1A1B contact

指示按钮开关

KBL 16 □□-□□□□

①② ③④⑤⑥

- ① -: Round | S: Square | R: Rectangular
- ② M: Momentary action | A: Alternate action
- ③ -: filament lamp | L: LED lamp
- ④ Lamp voltage 1C: 6V | 2C: 12V | 3C: 24V
- ⑤ R: red 红 | G: green 绿 | Y: yellow 黄 | O: orange 橙 | W: white 白 | B: blue 蓝
- ⑥ 1: 1C contact | 2: 2C contact

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠



中国质量认证中心